

Entwurf schematischer Lageplan
M 1/2500

Bauvorhaben	Neubau Batteriespeicher in Vellberg
Leistung / Speicher- kapazität	Ca. 200 MW Leistung Ca. 400 MWh Speicherkapazität
Bauort	Flurstücke 178 Gemarkung Vellberg
Antragsteller / Planung	Orka Solutions GmbH Dr. Maximilian Hiller Habsburgerplatz 3, 80801 München
Ort, Datum	München, 20.10.2025

Legende	
● Mast	● Obstbaum ● Sträucher
— Oberleitung Strom 380 kV	
■ Speichereinheit (1 x Container Speicher & 1 x Container Trafostation / Wechselrichter)	
■ Umspannwerk (zu errichten)	
■ Zufahrt / Weg (ca. 3,5m breit)	
..... Zaun / Einfriedung	— Hecke / Gehölzstrukturen

Hinweise	
• Abstand zw. Umgriff und Zaun / Einfriedung: 3m (Nord, Ost, Süd), 15m (West in Richtung)	
• Höhe der Hecke / Gehölzstruktur: 3m	
• Höhe Sträucher: 2m // Höhe Obstbäume: 6-7m	
• Abstand zw. Bäumen auf Streuobstwiese: ca. 8m	

